

# 太陽光発電システム用ケーブル

各サイズを  
在庫対応！

## DC 1500V PV-CC

(直流1500V 太陽光発電用架橋ポリエチレン絶縁架橋ポリエチレンシースケーブル)

### 特 長


- S-JQA認証取得 
- 直流1500V以下の太陽光発電システムに使用可能
- 太陽電池モジュールからパワーコンディショナーまでの区画に適応可能
- 適用規格 電気設備技術基準解釈 第46条
- コネクタ付ケーブルも対応可

| 線心数 | 導体                       |            |                      | 絶縁厚さ<br>mm | シース厚<br>さ<br>mm | 仕上外径<br>約mm | 概算重量<br>kg/km | 許容電流値<br>A |
|-----|--------------------------|------------|----------------------|------------|-----------------|-------------|---------------|------------|
|     | 公称断面積<br>mm <sup>2</sup> | 構成<br>本/mm | 電気抵抗<br>20°C<br>Ω/km |            |                 |             |               |            |
| 1   | 3.5                      | 7/0.8      | ≤ 5.09               | 0.7        | 1.14            | 6.3±0.15    | 71            | 45         |
|     | 4                        | 52/0.3     | ≤ 5.09               | 0.7        | 1.19            | 6.3±0.3     | 77            | 50         |
|     | 5.5                      | 7/1.0      | ≤ 3.27               | 0.7        | 1.16            | 7.1±0.15    | 99            | 60         |

ケーブルの表示 S-JQA TAINEN 1500VDC PV-CC 1×3.5/4.0/5.5mm<sup>2</sup> XINHONGYE XXXX LF

- (1) 電気用品安全法のマーク
- (2) 記号 (1500VDC PV-CC)
- (3) 導体サイズ
- (4) 製造業者名またはその略号
- (5) 製造年またはその略号

3.5/4.0sq : 31 cm  
5.5sq : 34 cm



 揚帆商事株式会社

〒813-0005

福岡市東区御島崎二丁目20番31-607アプローズ香住ヶ丘式番館

Tel: 092-681-6888 Fax: 092-681-6889

Mail : info@youhanshoji.co.jp

[www.youhanshoji.co.jp](http://www.youhanshoji.co.jp)